

議案第十九号

杉並区立高井戸地域区民センター外三施設耐震補強及び改修
給排水衛生設備工事の請負契約の締結について

右の議案を提出する。

平成二十三年二月十二日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区立高井戸地域区民センター外三施設耐震補強及び改修

給排水衛生設備工事の請負契約の締結について

杉並区立高井戸地域区民センター外三施設耐震補強及び改修給排水衛生設備工事施行のため、左記のとおり請負契約を締結する。

記

- 一 契約の目的 杉並区立高井戸地域区民センター外三施設耐震補強及び改修給排水衛生設備工事
- 二 契約の方法 一般競争入札
- 三 契約の金額 金二億八千八十七万五千円也
- 四 契約の相手 杉並区和田二丁目三番五号
克明・環境 建設共同企業体

構成員（代表者）

杉並区和田二丁目三番五号

克明工業 株式会社

代表取締役 田 中 良 治

構成員

杉並区高井戸西一丁目三十三番十二号

株式会社 東京環境プラント 株式会社 東京営業所

所長 相 馬 公 子

（提案理由）

杉並区立高井戸地域区民センター外三施設耐震補強及び改修のため、給排水衛生設備工事を施行する必要がある。

資料1 杉並区立高井戸地域区民センター外3施設
耐震補強及び改修給排水衛生設備工事
工事概要

1. 工事場所 杉並区高井戸東三丁目7番5号
2. 工期 契約締結の翌日から平成24年4月27日まで
3. 給水設備 上水 引込75mm (既存)
受水槽 (FRP製2槽式・有効容量47トン)
加圧給水ポンプ各所給水
プール系統 (既存引込からの直結給水)
4. 給湯設備 一般給湯 貯湯槽によるセントラル給湯
加熱は熱源用温水ボイラー又は清掃工場の供給熱源
5. 排水設備 汚水・雑排水 建物内分流式
屋外にて合流後公共下水道へ接続
6. 衛生器具設備 衛生陶器類、水栓類、鏡等の設置
7. 消火設備 屋内消火栓 全館
8. ろ過設備 25mプール、幼児・サブプール、ジャグジー、温浴施設浴室 (日替浴槽・微細気泡浴槽・一般浴槽) のろ過設備などの設置
9. ガス設備 中圧ガス 引込管75mm
低圧ガス 引込管75mm
10. 支出科目 平成22年度 一般会計
生活経済費 区民生活費 区民生活施設整備費 工事請負費
保健福祉費 社会福祉費 福祉施設整備費 工事請負費
教育費 社会体育費 体育施設整備費 工事請負費
保健福祉費 児童福祉費 児童福祉施設整備費 工事請負費
平成23年度 債務負担行為
平成24年度 債務負担行為